



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА И ВОСПИТАННИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ПБ-02-2020**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении норм пожарной безопасности» «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников детского сада и содержание территории, и помещений МАДОУ №22 г. Казань «Солнышко» в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 « 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.

1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Заведующего детским садом.

1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.

1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.7. Руководители, педагоги и работники детского сада, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в детском саду, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни и здоровья работников и воспитанников, а также имущества при пожаре.

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников детского сада, проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.9. Лица, виновные в нарушении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

2.1 Работники МАДОУ №22 г. Кызыла «Солнышко» обязаны:

- соблюдать на работе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2.1. Каждый работник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

2.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме» Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в детском саду.

2.3. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, Заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

2.4. В МАДОУ №22 г. Кызыла «Солнышко» установлен следующий противопожарный режим:

- Запрещено курение во всех помещениях. Курить разрешается в специально отведенном месте с табличкой «Место для курения».

- Запрещено разводить костры на прилегающей к нашему детскому саду территории. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала и с готовностью первичных средств пожаротушения.

- По окончании рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.).

- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- Запрещается размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

- Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

- Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией детского сада и инженером по охране труда с оформлением наряда-допуска.
- Запрещается хранение лакокрасочных материалов в помещениях детского сада.
- На случай отключения электроэнергии руководители подразделений должны обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

### **3. СРОКИ ПРОВЕРКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ.**

3.1. В соответствии с требованиями Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

3.2. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

3.3. Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует территориальные органы ГПС о техническом состоянии отказах и срабатывании установок пожарной автоматики.

3.4. Периодичность информирования устанавливается по согласию с управлением ГПС

3.5. Не реже одного раза в год необходимо проводить комплексную проверку работоспособности автоматических систем противопожарной сигнализации.

### **4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА**

4.1. Сотрудники нашего детского сада, уполномоченные, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители или должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону «01» или для мобильной связи: «010»; «01\*»; «112», оперативно поставить в известность руководство и дежурные службы детского сада;
- в случае угрозы жизни воспитанников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу холодильных устройств и другого оборудования, выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений детского сада;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара.

4.2. Эвакуацию проводить в соответствии с планами эвакуации и инструкциями по эвакуации людей из здания детского сада;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для приезда к очагу пожара;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых веществах.

4.3. По прибытию пожарного подразделения ответственное лицо (Заведующий детским садом или лицо его замещающее) обязано:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов находящихся в детском саду;
- организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4.4. После ликвидации пожара Заведующий детским садом принимает решение о дальнейшей эксплуатации объекта.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

5.3. Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) устанавливает:

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

С инструкцией ознакомлен(а):

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

---

(подпись) (расшифровка подписи)